


## Elo Fusível Tipo K OLHAL 11kV / 38kV



Ilustrativo

	Proteção para Redes de Distribuição de Energia Elétrica								
1. Aplicação									
2. Normas	ANSI C37-41; ANSI C37-42								
3. Corrente nominal	<b>1A; 2A; 3A; 5A; 6A; 8A; 10A; 12A; 15A; 20A; 25A; 30A; 40A; 50A</b>								
4. Tipo e velocidade	<b>K</b>								
5. Faixa de voltagem	11kV/38kV								
6. Olhal superior	Diâmetro (A) $34,0 \pm 3,0$ mm Diâmetro (C) $17,0 \pm 0,5$ mm								
7. Olhal inferior	Diâmetro (A) $34,0 \pm 3,0$ mm Comprimento $120,0 \pm 1,0$ mm								
8. Tubo protetor	Material      Fibra vulcanizada revestida com fibra de vidro e epóxi								
9. Cordoalha	Diâmetro      Máximo 5,0 mm Material      Fios de cobre estanhado								
10. Comprimento total do Elo Fusível	De 205 mm (8") a 350 mm (14")								
11. Qualidade	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Sistema de Gestão da Qualidade Certificado</td> <td style="width: 60%;">ISO 9001:2008 – SGS ICS Certificadora</td> </tr> <tr> <td>Ensaio de Capacidade de Interrupção</td> <td style="text-align: right;">Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH</td> </tr> <tr> <td>Ensaios de tipo conforme as normas aplicadas</td> <td style="text-align: right;">Realizados e aprovados no laboratório da Indel Bauru</td> </tr> <tr> <td>Ensaios de rotina conforme as normas aplicadas</td> <td style="text-align: right;">Realizados e aprovados no laboratório da Indel Bauru</td> </tr> </table>	Sistema de Gestão da Qualidade Certificado	ISO 9001:2008 – SGS ICS Certificadora	Ensaio de Capacidade de Interrupção	Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH	Ensaios de tipo conforme as normas aplicadas	Realizados e aprovados no laboratório da Indel Bauru	Ensaios de rotina conforme as normas aplicadas	Realizados e aprovados no laboratório da Indel Bauru
Sistema de Gestão da Qualidade Certificado	ISO 9001:2008 – SGS ICS Certificadora								
Ensaio de Capacidade de Interrupção	Realizados e aprovados no CEPEL/POWERTECH								
Ensaios de tipo conforme as normas aplicadas	Realizados e aprovados no laboratório da Indel Bauru								
Ensaios de rotina conforme as normas aplicadas	Realizados e aprovados no laboratório da Indel Bauru								
12. Embalagem	Individual      Saco plástico Coletiva      Caixa de papelão								